

05-04-2023

Sarajevo,

Broj: 58-04-4-13949

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14, 59/22), člana 48. Statuta KCUS-a (Sl.novine FBiH br. 73/13), član 24. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (65-04-2-4654 od 01.02.2023. godine), a na prijedlog Komisije za javnu nabavku i Izvještaja br. 10-33-4-13519/23 od 03.04.2023.godine, Generalna direktorica donosi:

ODLUKU

o poništenju postupka nabavke za

Nabavku i isporuku uređaja za automatsko održavanje pritiska u toplotno - predajnoj stanici "Radiologija"

I

Prihvata se prijedlog Komisije za javnu nabavku, Izvještaj broj **10-33-4-13519/23 od 03.04.2023.godine**, za postupak nabavke „**Nabavka i isporuka uređaja za automatsko održavanje pritiska u toplotno - predajnoj stanici "Radiologija"**“, nakon provedenog konkurentskog zahtjeva objavljenog na portalu e-Nabavke pod brojem 893-7-1-84-3-172/23 od 13.03.2023.godine, da se postupak nabavke **poništava u skladu sa Članom 69. stav2) tačka d) ZJN (Sl.Glasnik BiH 39/14, 59/22) jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.**

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i u skladu sa zakonskim propisima će biti objavljena na web stranici KCUS-a.

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 58-11-3-7870-1/23 od 13.03.2023.godine, sa procijenjenom vrijednosti nabavke u ukupnom iznosu od **15.000,00 KM bez PDV-a** (sredstva planirana Privremenim planom javnih nabavki za 2023.godinu, pod klasifikacijom **ROBE, redni broj 110.** / Odluka o usvajanju Privremenog plana javnih nabavki KCUS-a za 2023.godinu, broj 56/23, broj protokola 65-04-2-4650 od 01.02.2023.godine), Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je 13.03.2023.godine, objavio Obavještenje o nabavci broj: 893-7-1-84-3-172/23, na portalu e-Nabavke zajedno sa Tenderskom dokumentacijom za „Nabavku i isporuku uređaja za automatsko održavanje pritiska u toplotno - predajnoj stanici "Radiologija"“.

Obzirom da je tenderska dokumentacija za postupak nabavke roba, objavljena na portalu e-Nabavke 13.03.2023. godine, te da je istu preuzelo 10 (deset) potencijalnih ponuđača, a do krajnjeg roka određenog za prijem ponuda, 28.03.2023.godine (do 09 h i 30 min), na Protokol KCUS-a dostavljene su 2 (dvije) ponude što je evidentirano Zapisnikom o zaprimanju ponuda br. 10-33-4-12687 od 28.03.2023.godine, u nastavku je dat tabelarni pregled istih.

| Red. broj ponude | Naziv ponuđača | Broj i datum ponude | KCUS broj, datum i vrijeme prispjeća ponude | Cijena ponude bez PDV-a (KM) |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| 1. | „NEXIS“ d.o.o. Sarajevo | 033/23 od 16.03.2023.godine | 10-11-2-11792 od 22.03.2023.godine u 11:00 sati | 12.490,00 |
| 2. | „METERING“ d.o.o. Sarajevo | 17/23 od 27.03.2023.godine | 10-11-3-12509 od 27.03.2023.godine u 09:45 sati | 15.000,00 |

Na osnovu obavještenja o nabavci i Tenderske dokumentacije objavljene na portalu e-nabavke Komisija imenovana Odlukom Generalne direktorice KCUS br. 58-04-4-11843 od 22.03.2023.godine, je pristupila provjeri dokumentacija u sklopu dostavljenih ponuda, a polazeći od zahtjeva tenderske dokumentacije koju je Ugovorni organ naveo u pozivu i koje su ponuđači bili dužni ispuniti kako bi stekli uslove za dalju kvalifikaciju u javnom nadmetanju sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda br. 10-33-4--13517/23 od 03.04.2023. godine kojim je konstatovala da:

Ponuđač **„NEXIS“ d.o.o. Sarajevo je dostavio ponudu za nabavku uređaja za automatsko održavanje pritiska u toplotno - predajnoj stanici "Radiologija" – TIP EU – 12 - A1 – H2T - CS - E - O , proizvođača PIREKO, Hrvatska**, a Komisija je detaljnom analizom dostavljene ponude i priloženog kataloško/prospektnog

DM Fas

materijala konstatovala da dostavljena ponuda zadovoljava formalno pravne zahtjeve ali **nije tehnički prihvatljiva i ne može učestvovati u daljem toku natjecanja**, jer nije dostavljena u skladu sa:

- Aneksom 3 – tehničkom specifikacijom / tabela 3.1 / kolona 2 / stranica broj 4. u kojoj je Ugovorni organ naveo / naglasio da dimenzije svijetlog (građevinskog) otvora prozora toplotno - predajne stanice kroz koji će se uređaj, pažljivim provlačenjem, unositi u prostor stanice iznose: 133 cm (širina) x 96 cm (visina), a koje ponuđač treba uzeti u obzir prilikom odabira uređaja koji se nudi. Međutim, dimenzije / gabariti ponuđenog uređaja iznose: 138 cm x 100 cm zbog čega se zaključuje da se ponuđeni uređaj ne može unijeti u prostor toplotno - predajne stanice.

Ponuđač „**METERING**“ d.o.o. Sarajevo je dostavio ponudu za nabavku uređaja za automatsko održavanje pritiska u toplotno - predajnoj stanici "Radiologija" – TIP EU – 8 - A1 – V2T - CS - E - O , proizvođača **PIREKO**, Hrvatska, a Komisija je detaljnom analizom dostavljene ponude i priloženog kataloško/prospektnog materijala konstatovala da dostavljena ponuda **zadovoljava tehničke zahtjeve, ali nije dostavljena u skladu tenderskom dokumentacijom, odnosno ponuda je NEPRAVILNA i ne može učestvovati u daljem toku natjecanja**, iz slijedećih razloga:

- Ugovorni organ je u sklopu tenderske dokumentacije naveo da ponuđači trebaju dostaviti između ostalog "Popunjene sve Aneksa na originalnim obrascima iz predmetne tenderske dokumentacije (Aneks 1; Aneks 2; Aneks 3; Aneks 4; Aneks 5;), što navedeni ponuđač u cijelosti nije ispoštovao. Naime, imenovani ponuđač je u sklopu svoje ponude "Aneks 3 – tehnička specifikacija / tabela 3.1 / kolona 2 / stranica broj 4. upisao podatke o proizvodu koji nudi, ali nije upisao niti jediničnu niti ukupnu cijenu proizvoda, kao ni u nacrtu Ugovora - Aneks 4 u kojem također nije upisao broj svoje ponude i broj obavještenja pod kojim je postupak nabavke objavljen na portal AJN."

Na osnovu svega navedenog Komisija je konstatovala da ni jedna od dostavljenih ponuda ne ispunjava kvalifikacione uslove definisane Tenderskom dokumentacijom za predmetni postupak nabavke, te Izvještajem br. **10-33-4-13519/23 od 03.04.2023.godine**, Komisija jednoglasno daje prijedlog Ugovornom organu da se nakon provedenog konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda objavljenog na portalu e-nabavke pod brojem 893-7-1-84-3-172/23 od 13.03.2023.godine za „ **Nabavku i isporuku uređaja za automatsko održavanje pritiska u toplotno - predajnoj stanici "Radiologija"** " postupak nabavke **poništi u skladu sa Članom 69. stav2) tačka d) ZJN (Sl.Glasnik BiH 39/14, 59/22) jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.**

Prijedlog Komisije je prihvaćen i donešena je odluka kao u dispozitivu.



POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa u pisanoj formi i u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

Dostaviti:

- Ponuđačima
- Tehnički sektor
- a/a KCUS

[Handwritten signature]